

1.	2.	3.	4.	5.
1	Организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 21	01.06.2018	
2	Организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, не реже 1 раза в квартал.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 61	01.06.2018	
3	Установить систему пожарной сигнализации дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч. 7 ст. 83	01.06.2018	
4	Организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 55	01.06.2018	
5	Заменить электропровода (кабели) с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ: п/п а) п. 42	01.06.2018	
6	На объекте защиты из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха (зданий детских дошкольных учреждений) предусмотреть не менее 2 эвакуационных выходов.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 11	01.06.2018	
7	Устранить изменение направления открывания дверей.	Правила противопожарного режима в РФ: п/п ж) п. 36	01.06.2018	
8	На объекте защиты в спальнях помещений устранить применение декоративно-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требова-	01.06.2018	

